

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 30.04. 2010 г. № 45

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4. 2625 -10

2.2.4. Второй пояс (пояс ограничений) ЗСО станции водоподготовки включает акваторию источника водоснабжения и территорию первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, которая простирается по берегам водохранилищ, основных водотоков, а также по берегам притоков первого порядка.

Назначение второго пояса ЗСО станции водоподготовки - защита источника водоснабжения от биологического и химического загрязнения, поступающего с поверхностным и подземным стоком и с судов, находящихся в акватории пояса, а также обеспечение процессов самоочищения воды от имеющегося биологического загрязнения.

Водный кодекс РФ [статья 65](#): водоохранной зоной (ВЗ) называется полоса суши определенной ширины, прилегающая к водоему, озеру, водохранилищу, реке, морю или ручью. При этом основным назначением данного типа территории является сохранение первоначального состояния флоры и фауны.

Граница ВЗ определяется от береговой линии воды и делит территорию на участки: первые 20 м от воды называются береговой полосой, далее расстояние до 50 м, относится к прибрежной защитной полосе, и, наконец, сама водоохранная зона, она может достигать расстояния до 200м от воды.

Объекты особой важности получают индивидуальное значение водоохранной зоны. Так, на Истринском водохранилище ширина береговой полосы составляет 300 м, а на Можайском —100 м, при одинаковом значении водоохранной зоны в 500 м.

В пределах ВЗ разрешено проектирование и строительство объектов хозяйственного, культурного или частного назначения, при условии сохранения чистоты водоемов. К возводимым объектам выдвигаются повышенные требования по организации сбора, вывоза и утилизации мусора. Более того, необходимо строительство централизованной канализации и ливневки для отвода сточных вод в водонепроницаемые сборники.

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт.

СанПиН 2.1.2.2645-10

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

Выделенный участок должен быть согласован с архитектором, санитарно-эпидемиологической службой и управляющей организацией.

Контейнерная площадка должна:

1. быть открытой, продуваемой (возможно возведение навеса от дождя и снега);
2. иметь свободный подъезд для мусоровозов и спецтехники;
3. иметь прочное покрытие из бетона или асфальта;
4. быть огороженной с трех сторон, с ограждениями высотой как минимум один метр.

Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) должен осуществляться:

- в зимний период, когда среднесуточная температура опускается ниже 40 С, — каждые три дня;
- в летний период — каждый день.

В летний период промывка и дезинфекция проводятся регулярно не менее одного раза в 10 дней. В зимний период промывка не выполняется.

Ненадлежащее содержание мусорных площадок относится к административным правонарушениям. Согласно статье 6.4 КоАП РФ [штраф](#) для должностных лиц — 2000 рублей, для юридических лиц — 20 тыс. руб.

Нормативные документы

Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 ввело новые Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов.

Санитарные правила размещения и оборудования контейнерных площадок регламентированы следующими документами:

1. [СанПиН 42-128-4690-88](#) Санитарные правила содержания территорий населенных мест;
2. [СанПиН 2.1.7.3550-19](#) «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;
3. [СанПиН 2.1.2.2645-10](#) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (по сути этот документ копирует требования, действующие в СССР);
4. [СП 3.5.3.1129-02](#) Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации.